

은계유치원 공기정화장치 점검표

점검자		0 : 양호 x : 점검요망		점검일		6 월		23 일		점검자 :		정해 :	
점검 내용		새싹1	새싹2	맞이방	새싹3	새싹4	1층복도1	2층복도2	관리실	행정실	식당1	식당2	급식관리
환기 설비	기계의 정상작동 유무를 확인하였습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	급배기구 주변에 오염원이 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	기계환기설비의 내외부상태는 깨끗합니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	기계소음이 학습환경에 영향을 주고 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	필터의 규격이 MERV12~15이 상입니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
주요부품에 이상은 없습니까?		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
환기 설비	기계의 정상작동 유무를 확인하였습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	급배기구 주변에 오염원이 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	기계환기설비의 내외부상태는 깨끗합니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	기계소음이 학습환경에 영향을 주고 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	필터의 규격이 MERV12~15이 상입니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
주요부품에 이상은 없습니까?		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
환기 설비	기계의 정상작동 유무를 확인하였습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	급배기구 주변에 오염원이 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	기계환기설비의 내외부상태는 깨끗합니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	기계소음이 학습환경에 영향을 주고 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	필터의 규격이 MERV12~15이 상입니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
주요부품에 이상은 없습니까?		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

원장실		자료실		꽃잎1		꽃잎2		상상놀이		새싹5		꽃잎3		3층복도1		3층복도2		도서실		강당1		강당2	
환기 설비	기계의 정상작동 유무를 확인하였습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	급배기구 주변에 오염원이 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	기계환기설비의 내외부상태는 깨끗합니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	기계소음이 학습환경에 영향을 주고 있습니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	필터의 규격이 MERV12~15이 상입니까?	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
주요부품에 이상은 없습니까?		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

[illegible][illegible]

질문	답변	비고
기계의 정상작동 유무를 확인하였습니까?		
급배기구 주변에 오염원이 있습니까?		
급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?		
기계환기설비의 내외부상태는 깨끗합니까?		
기계소음이 학습환경에 영향을 주고있습니까?		
필터의 규격이 MERV12~15이상입니까?		
주요부품에 이상은 있습니까?		